



N.51
2011

Numero 3 anno VIII
DIRETTORE
RINO PAVANELLO

Rivista

Ambiente e Lavoro

EMERGENZE INFORMAZIONI PER LA TUA SICUREZZA

COSA FARE IN CASO DI:

6 INCENDIO INTERNO

12 FUGA DI GAS

16 ALLAGAMENTO INTERNO

20 PRESENZA DI UN ORDIGNO

24 NUBE TOSSICA O DI
ORIGINE INCERTA

GUASTO ELETTRICO **10**

INFORTUNIO/MALORE **14**

ALLUVIONE **18**

TERREMOTO **22**

SVERSAMENTO **26**
DI PRODOTTI PERICOLOSI



Avvertire sempre e immediatamente il coordinatore delle emergenze e attenersi alle procedure aziendali

PER TUTTE LE EMERGENZE

Coordinatore delle emergenze:

.....

Sostituto/i coordinatore:

.....

Addetti alla lotta antincendio e gestione emergenze:

.....
.....
.....

Addetti al primo soccorso:

.....
.....
.....

I recapiti del coordinatore e del/i sostituto/i, degli addetti alla lotta antincendio e degli addetti al primo soccorso sono noti a tutti i lavoratori e agli esterni che accedono ai luoghi di lavoro



INCENDIO INTERNO

COME INTERVENIRE

- ➔ **Avvertire il coordinatore delle emergenze o suo sostituto**
- ➔ Allertare tutto il personale addestrato agli interventi di lotta antincendio e primo soccorso che interviene secondo le rispettive procedure di emergenza pianificate
- ➔ Intervenire, se specificatamente formati, sul focolaio di incendio con:
 - Estintori
 - Getti d'acqua
 - Sabbia
 -
- ➔ ***Non usare mai l'acqua sulle apparecchiature elettriche ancora in tensione se non con dispositivi specificatamente omologati per tale fine***
- ➔ Chiudere la valvola di blocco flusso gas dal contatore esterno
- ➔ Interrompere l'erogazione di corrente in tutto l'edificio
- ➔ **Avvertire i Vigili del Fuoco (Tel. 115)**



IN CASO DI

INCENDIO INTERNO

SE IL FUOCO È DOMATO IMMEDIATAMENTE

- ➔ **Avvertire i Vigili del Fuoco del cessato allarme**
- ➔ **Avvertire tutto il personale e le persone presenti del cessato allarme**



SE IL FUOCO NON È DOMATO IMMEDIATAMENTE

- ➔ **Fare evacuare ordinatamente tutto il personale e le altre persone presenti seguendo le vie di fuga segnalate, fino al luogo di raccolta esterno:**
- ➔ ***Non usare gli ascensori ma unicamente le scale***
- ➔ **Verificare che all'interno del locale non siano rimaste persone**
- ➔ **Presidiare l'ingresso impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza**



IN CASO DI

GUASTO ELETTRICO

COME INTERVENIRE

SE LE LUCI DI EMERGENZA SI SONO ACCESE

- ➔ Ove il guasto persista, valutare l'opportunità di un'eventuale evacuazione.
In questo caso fare evacuare ordinatamente e con calma il personale e le altre persone presenti seguendo le vie di fuga predefinite, fino al luogo di raccolta esterno



SE LE LUCI DI EMERGENZA NON SI SONO ACCESE

- ➔ Invitare il personale e le altre persone presenti a rimanere nella posizione in cui si trovano
- ➔ Procurarsi torce elettriche e, se il guasto persiste, fare evacuare ordinatamente il personale e le altre persone presenti, illuminando le vie di fuga predefinite, fino al luogo di raccolta esterno



IN CASO DI

SVERSAMENTO DI PRODOTTI PERICOLOSI

INFORMAZIONI ESSENZIALI E VERIFICHE PRELIMINARI



- ➔ Il Piano di Emergenza aziendale prevede specifiche procedure, periodicamente provate, per le emergenze chimiche interne, se ipotizzate
- ➔ Nei luoghi di lavoro sono conservati agenti chimici pericolosi nella sola quantità strettamente necessaria
- ➔ I suddetti agenti chimici sono conservati in contenitori chiusi ubicati in spazi provvisti di sistemi di contenimento perdite (bacini)
- ➔ Esistono adeguate quantità di idonei materiali assorbenti o inertizzanti
- ➔ Esiste idonea dotazione di DPI per gli interventi di emergenza